

# Základní informace o přístupnosti

*Ministerstvo dopravy*

*Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1*

*Kontaktní telefon: +420 225 131 111*

*E-mail: [posta@mdcr.cz](mailto:posta@mdcr.cz)*

*Internetová stránka: [www.mdcrcz](http://www.mdcrcz)*

## 1) Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO 2x

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová: NE

## 2) Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO – schodiště tvořené 9 schody bez zábradlí, n pravé straně opatřené zdvihací plošinou
- rampa: NE
- zvedací plošina: ANO – nosnost 225 kg, velikost přepravní plošiny 100 x 100 cm, plošina opatřena zvonkem pro přivolání obsluhy umístěném vpravo vedle plošiny ve výšce 100 cm, možno ovládat také samostatně ovladačem umístěným na plošině za použití „euro klíče“

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO – vpravo vedle hlavního vstupu do budovy ve výšce 160 cm nad zemí, opatřen kamerou
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO – 2 x 80 cm

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: ANO

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

### Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn mimo veřejně přístupnou část objektu. Ke vstupu tímto vchodem je možné využít pracovníků ostrahy.

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

## 3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO – 2 x suterén + 7 nadzemních podlaží

V budově se nachází schodiště: ANO

### Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

### Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO – výtah je využitelný pouze za doprovodu pracovníků ostrahy objektu

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150 x 150 cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 -120 cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE

- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO
- Uvnitř kabiny se nachází:
  - o ovladač s tlačítky: ANO – 120 cm nad podlahou výtahu, vpravo po vstupu do kabiny o ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: NE o dotykový displej: NE o zrcadlo: NE o sklopné sedátko: NE o madlo: NE o akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE o informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO o nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO o indukční smyčka se symbolem: NE
  - o interkom: ANO – bez možnosti přenosu obrazu
  - o V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

#### 4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO – doprovod zajistí pracovníci ostrahy objektu

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO – směrové tabulky s vyznačením směru k jednotlivým kancelářím dle čísla

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

#### Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO – výška pultu podatelny je 110 cm

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

### Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

### Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO – vlevo od recepce

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: NE – klíč je k dispozici na recepci
- odemykatelná prostřednictvím euro klíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160 x 160 cm: ANO

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- o mísa se sedátkem ve výšce 60 cm
- o pevné madlo: ANO o sklopné madlo: ANO o velké umyvadlo: ANO o malé umyvátko: NE o zrcadlo: ANO
- o ovladač nouzové signalizace: NE o přebalovací pult: NE